

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質疑応答書

工事名 平成24年度(仮称)仙台市田子西復興公営住宅新築工事

質問事項	整理番号	120510086
		回答
1. 図面 A-105、特記仕様-3 A-403 建具表より建具の種別について、普通サッシと記述がございますが、断熱性能 H-2、硝子空気層 A-6 の条件を満たすには、断熱サッシとなってしまいます。条件面にて変更するのか、断熱サッシとするのか、ご回答願います。	1. 普通サッシで硝子空気層を A-6 とします。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。