

[様式第13号]

[制限付一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成24年度(仮称)仙台市鹿野復興公営住宅新築工事

整理番号	
	120510089
質 問 事 項	回 答
1.別途工事の新設擁壁工事の着手予定は 何月頃でしょうか。	平成24年9月着手予定です。
2.新設擁壁工事の設計図は、参考に 閲覧できますでしょうか。	新設擁壁工事は現在、図面閲覧中で、未開札 です。
3.橋補強工事の着手時期は、何月頃 でしょうか。	9月頃着手予定です。
4.SD-1(玄関ドア)建具表でW900*H1900 となっていますが、平面詳細図では、 W800となっています。平面詳細図寸法 W800として宜しいでしょうか	SD-1の寸法は建具表のとおり、 W900*H1900とします。
5.A-17図により洗濯パンは、別途工事と 成っていますが、参考内訳書には、項目 が有ります。「別途工事と考えて宜しいで しょうか。」	今回工事に含まれます。
6.各タイプ平面詳細図によりレンジフード は、別途工事なっていますが、A-6図 及びキッチン廻り図には、有りとなっ ています。「別途工事と考えて宜しいでし ょうか。」	平面詳細図において、別途工事は洗面化粧台 のみであり、レンジフードは今回工事に含まれ ます。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。