

[様式第 13号]

[特例政令適用一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 平成 24 年度仙台市幸町市営住宅 3 - 1 棟復旧改築工事

質 問 事 項	整理番号 1 2 0 5 1 0 0 8 5
1. 16 章 建具工事 03 アルミウム製建具におきまして、建具の種類・普通サッシとありますが断熱性による性能：H-2「絶縁型（枠・障子共）」と相違が見受けられます。いずれを正とかがえるか御指示下さい。 (図面番号 1003)	普通サッシを正とします。
2. 建具表(1)におきまして AW-1～AD-5 のガラス：空気層 A6、枠見込 70mm とありますがこの条件にて特記仕様書-3 の断熱性による性能：H-2 を満たすアルミ型材製造メーカーに限ると考えるのでしょうか。御指示下さい。 (図面番号 1003・1047)	1. の回答のとおりです。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 平成24年度仙台市幸町市営住宅3-1棟復旧改築工事

質 問 事 項	整理番号 1 2 0 5 1 0 0 8 5
	回 答
建設発生土の処理について、特記仕様書1 土工事の項目では構外に搬出（※適切処理） とありますが、数量内訳書では19.5km以下 とあります。 指定場所に搬出なのでしょう 御指示下さい。 （図面番号1001）	指定場所はありません。
上記において、指定場所に搬出する場合は 下記の項目は無いものと考えて宜しいで しょうか。 ①指定場所での堆積作業 ②処分料金（発生する場合は金額を御指示 下さい。）	上記の回答のとおりです。 ①、②の項目は含まれておりません。
埋戻土に使用する根切り残土を堆積する スペースが確保できない場合は、一部購入土を 使用しても宜しいでしょうか。 （図面番号1001）	残土を堆積するスペースは確保できるものとし ております。 工程等の都合上、堆積するスペースが確保でき ない場合は、契約後別途協議を行うものと します。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 平成24年度仙台市幸町市営住宅3-1棟復旧改築工事

質 問 事 項	整理番号	1 2 0 5 1 0 0 8 5
	回 答	
高強度せん断補強筋部分の柱の帯筋の仕様において、柱リブでは閉鎖型とありますが、数量内訳書ではかゝル型になっております。どちらを正と考えれば宜しいでしょうか。 (図面番号 2021)	柱の帯筋はかゝル型とします。	
梁のスラブ補強について、既製品の使用は可能でしょうか。御指示下さい。 (図面番号 2026・2029～2032)	既製品の使用は可能です。 但し、監督員の承諾が必要になります。	
構造特記仕様書のコンクリートの項目において高性能 AE 減水材の仕様が遅延型 I 種とありますが、生コン組合等に問い合わせた結果仙台地区では対応できないとの回答でした。 高性能 AE 減水材標準型の使用は可能でしょうか。御指示下さい。 (図面番号 2001)	図面 2001 に記載のとおりです。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 平成24年度仙台市幸町市営住宅3-1棟復旧改築工事

質 問 事 項	整理番号	1 2 0 5 1 0 0 8 5
	回 答	
外部仕上表バルコニーにクーラー室外機取付インサート	公共住宅標準詳細設計図集の E-406 に	
とありますが材質・程度が不明です。	よるものとしします。	
詳細を御指示下さい。		
(図面番号 1014)		

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。