

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立荒井小学校校舎等及び屋内運動場並びに（仮称）七郷第二
児童館新築工事

質 問 事 項	整理番号	180510198
	回 答	
1. A-022,A-101 校舎南棟3階屋上の室外機置き場目隠しフェンス(D-9)の仕様について、メーカー仕様とありますが、参考メーカー・型番を教えてください。	参考メーカーは、朝日スチール工業、AM型同等品とします。	
2. A-091~096 校舎建具表及び児童館建具表に記載の木製建具のうち、スチール枠+木製扉の仕様は、学校間仕切ではなく、在来と考えて宜しいでしょうか。学校間仕切の場合、該当する建具符号を指示ください。	宜しいです。	
3. A-088 校舎建具表 AD-3に記載のPVBガラスフィルム(t0.14mm)の参考メーカー及び品番を指示ください。	不要です。	
4. A-088,089,参考数量 校舎建具表 AW-19 のガラス仕様について、全てD1(凡例:T5+A6+T5)とありますが、姿図ではT4及びT5と相違しております。参考数量より、T4及びT5を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。	
5. S-01 場所打ちコンクリート杭について、日本建築センター認定 BCJ-FD0277-06 とありますが、同じく日本建築センター認定取得の他工法とすることは可能でしょうか。	同等以上の認定工法であれば別途協議とします。	
6. S-09 基礎工事期間中の排水工法は釜場排水工法と考えて宜しいでしょうか。また、特殊な排水設備が必要になる場合は別途変更協議の対象と考えて宜しいでしょうか。	共通仕様書土工事に記載のある通り特殊な排水設備が必要となる場合は別途協議とします。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。