〔様式第 13 号〕

質　疑　応　答　書

工事件名　（市）泉ヶ丘幹線１号線舗装改修工事

		整理番号	１５４５１００２０
質　問　事　項		回　　答	
1	上層路盤工に於ける１次単価表で再生Ａｓ安定処理（２０）の場合、45㎜超え 55㎜以下しかないと思われます。25㎜超え 75㎜以下は再生粒度調整砕石 M-40 の場合ではないでしょうか？ここでかなりの金額の差がひらいてしまいますが明記のとおりで宜しいでしょうか？	ご指摘のとおり、上層路盤工において材料を再生Ａｓ安定処理(20)を t=50㎜使用することとしておりますが、歩掛につきましては粒度調整砕石を使用する場合の 25㎜超 75㎜以下のものとなっております。なお、入札に際しましては現在の条件で予定価格を算出していただきますようお願いします。受注者が決定しましたら工事施工の前に現地に即した積算となるよう協議させていただきます。	

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。