

# 質 疑 応 答 書

工事件名      泉中央地下道無線通信補助設備改修工事

	整理番号	164510021
質 問 事 項	回 答	
1. 作業は夜間とあるが、作業時間帯は何時から何時までを想定すれば良いか。	1. 実際の施工に際しては、関係機関との調整が必要となりますが、当初設計においては、作業時間を午前0時から午前5時までを想定しています。	
2. 図番 T-8 の設備系統図（改修前・後）を見る限り、新設と撤去の項目及び数量が同じになるとは考えられないが、間違いはないか。	2. 図番 T-8 は前回の地下道改修工事の際の参考図であり、今回の改修予定空中線は、ANT7, ANT8, ANT9 の3基で、ケーブル等の撤去・設置も、これの交換に伴う数量を計上しています。  但し、ケーブル等の数量に関しては、現場状況等により、多少の増減は予想されます。	
3. 数量表・仕様書に、中継警報装置用 EM - C E 2 - 4 C と、中継増幅装置の電源工事についての記載がないが、今回の工事の中での扱いはどのようになるか。	3. 今回の発注工事には含まれておりません。	
4. 工期について、「平成 28 年 9 月 30 日まで」と記載されているが、工期延長は可能か。	4. 工期は平成 28 年 9 月 30 日となります。  但し、関係機関との変更協議等により、時間を要する場合は工期の変更（延長）を検討します。	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。