

# 質 疑 応 答 書

工事件名〔整理番号〕 (一) 大衡仙台線 (明通一丁目工区) 舗装改修工事〔184510033〕

質 問 事 項	回 答
<p>・クラック防止シートの材料の幅寸法が明記されておられませんので、ご教示願います。</p>	<p>・クラック防止シートは幅 33 cm で積算しております。</p>

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。