

様式第43 (第62条の5の3関係)

休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書

		年 月 日	
殿 申請者		〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目 000-000	
		住所 〇番〇号 (電話 -0000)	
		氏名 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇	
設置者	住所	〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 電話 000-000-0000	
	氏名	〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇	
設置場所		〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号	
製造所等の別		貯蔵所又は取扱所の区分	
設置の許可年月日及び許可番号		平成〇〇年〇〇月〇〇日 第 〇〇〇 号	
設置の完成検査年月日及び検査番号		平成〇〇年〇〇月〇〇日 第 〇〇〇 号	
対象となる		100分の1の精度で在庫管理を行い週一回以上漏れを確認している 炭素鋼管 (SGP)	
当完	該地下埋設配管の設置時の区画内に設けられた漏洩検査管により週一回以上漏れを確認している	平成〇〇年〇〇月〇〇日	
危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための措置の有無		告示第71条の2第3項第1号イ又はロに掲げる措置 (有・無)	
さや管等の区画が設けられている		告示第71条の2第3項第2号に掲げる措置 (有・無)	
直近の漏れの点検を行った年月日		平成15年総務省令第143号附則第3項に掲げる措置 (有・無)	
期間延長後の漏れの点検予定期日		平成〇〇年〇〇月〇〇日	
その他参考となる事項		漏洩検査管により週一回以上漏れを確認をして、100分の1の精度で在庫管理を行い週一回以上漏れを確認し、漏洩時の計画書を消防に届けている。又は漏洩検査管により週一回以上漏れを確認をして、電気防食が設置されている。	
※ 受付欄		考	

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。
 - 告示は、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和49年自治省告示第99号）とすること。
 - ※印の欄は記入しないこと。