

令和5年度  
仙台労働基準監督署・仙台市合同安全パトロール（第2回）

---

仙台市都市整備局技術管理室

# 目的

---

仙台労働基準監督署と仙台市が、仙台建設業協会の協力を得て、建設工事に起因する労働災害を未然に防止するため、合同で安全パトロールを実施するものである。なお、パトロールの強化項目は建設三大災害といわれる「墜落・転落災害」、「建設機械・クレーン等災害」、「倒壊・崩壊災害」の防止対策の確認とし、重点的に点検・指導等を行い、重篤な災害防止の強化を図る。

# パトロール概要

---

## 開催日時

令和5年10月18日

10:00～17:00

## 対象現場

仙台市が発注した

土木工事2現場

建築工事3現場

## 参加者等

点検者：仙台労働基準監督署（各班1名）

仙台建設業協会 安全指導員（各班2名）

同行者：仙台市 事務局 技術管理室（各班1名）

若手監督職員等（各班数名程度）

受検者：仙台市 監督職員等（各現場）


受注者 現場代理人等（各現場）

# パトロール内容

以下の順にパトロールを行った。


- ①実施予定等の説明
- ②工事概要等の説明
- ③書類・現場の点検
- ④各現場での講評等

今回のパトロールにおいては、特筆する事例はないものの概ね良好に施工管理されていることが確認できた。



# 実施状況① 建築工事

- ① 転倒防止対策の工夫
- ② 衝突危険箇所に緩衝材の使用
- ③ 劇物保管庫における注意事項の掲示





# 実施状況② 土木工事

- ①アンカー施工箇所への明示
- ②指定病院経路図の掲示
- ③各種安全表示の設置



# 建設三大災害防止のため気を付けてほしいこと①


## 足場最下段の支柱の不足

- ・ 他仮設物との干渉に考慮し、支柱を取り付けるなど強度に不足が無いよう設置する。

NG



OK



# 建設三大災害防止のため気を付けてほしいこと②

## 足場最上部の端部処理

・ 端部止まりにおいては作業員が「墜落・転落」しないよう手すりの設置もしくはブラケットを設置すること。

NG



OK





# 建設三大災害防止のため気を付けてほしいこと③

## 足場の設置不良

・ 足場の設置面は傾き等が無いように据え付けを行うこと。

NG



OK



# 建設三大災害防止のため気を付けてほしいこと④

## メッシュシートの設置不良

- ・メッシュシートを設置する際には、落下物が養生されている範囲から飛び出さぬよう隙間無く設置すること。

NG



OK



# ご安全に

関係者の皆様へ  
パトロールにご協力いただきありがとうございました。

