

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成24年度（仮称）仙台市荒井東復興公営住宅新築工事

| 整理番号 | |
|---|---|
| 120510087 | |
| 質 問 事 項 | 回 答 |
| A-01、3章土工事及び4章地業工事に関連する、建設発生土処理についてのご確認です。 3.2.2 建設発生土処理において、構内指示の場所に運搬（たい積）が適用となっておりますが、土工事での発生土と場所打ちコンクリート杭工事での発生土、それぞれについての再利用方法を具体的にご指示願います | 土工事及び杭工事で発生する残土については、構内に堆積し埋戻し及び敷き均しする土と構外に搬出する土があります。また、杭工事で発生する残土の一部については、セメント系固化材により中間処理を行った上で、上記記載のとおり再利用します。 |
| A-01、4章地業工事の場所打ちコンクリート杭工事についてのご確認ですが、杭残土の中間処理としては、セメント系固化材を混合のうえ攪拌処理し構内仮置きと考えて宜しいでしょうか。 | 宜しいですが、一部構外に搬出する残土があります。 |
| A-01、3.2.2 建設発生土処理において、構外搬出（適切処理）が適用となっておりますが、指定場所への運搬費のみとし、処分費は発生しないものと考えて宜しいでしょうか。処分費が発生する場合は、場所打ちコンクリート杭工事の発生土について、産業廃棄物扱いとならない一般残土としての処分が可能かどうかご指示願います。 | ・ 宜しいです。 ・ 一般残土として処分が可能と考えています。 |
| 地中障害物及び、汚染土壌が確認された場合の対策と費用は別途協議頂けるものと考えて宜しいでしょうか。 | 宜しいです。 |
| A-04、特記仕様 19.7.1、せっこうボードの天井厚さ9.5備考欄にて準不燃及び不燃が適用となっておりますが、不燃仕様の場合は厚さ12.5とし、11階以上の住戸天井にて使用するものと考えて宜しいでしょうか | 不燃石こうボードの厚さは9.5mmで、11階以上の住戸天井に使用します。 |

[様式第 13号]

| | |
|---|--------|
| A-16、8)住戸部分材料特記のクロスB量産品 (不燃)について、使用部位は住戸天井とな っておりますが、10階以下の住戸につい ては不燃の必要はないものと考えて宜しいで しょうか。 | 宜しいです。 |
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。