

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 平成24年度仙台市幸町市営住宅3-1棟復旧改築工事

質 問 事 項	整理番号	1 2 0 5 1 0 0 8 5
	回 答	
キッチン、ユニットバス、洗面化粧台の製造メーカー及び品番をご指示下さい。	図面 1077～1080 に記載のとおりです。	
	引き戸タイプで、同等の仕様であれば、特にメーカーの指定はありません。	
1001 図の仮設工事の荷揚げ下しの項目	宜しいです。	
に移動式クレーン、二本溝リフトが有りますが、タワークレーンでの工事を考えてもよろ	但し、揚重機の仕様の変更は、設計変更の	
しいでしょうかご指示下さい。	対象にはなりません。	
1095 図に足場計上日数 60 日とあります	全体足場数量の 60 日分となります。	
が全体足場数量の 60 日分と考えるのでしよ	足場解体と足場材返却の運搬費は、本工事	
うかご指示下さい。	に含むものとします。	
又、足場解体と足場材返却の運搬費は今回	尚、足場の設置日数については、契約後、	
計上するのでしょうかご指示下さい。	別途協議を行うものとします。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。