

[様式第 13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成24年度仙台市幸町市営住宅3-1棟復旧改築工事

質 問 事 項	整理番号 1 2 0 5 1 0 0 8 5
	回 答
<p>No.1 土工事の建設発生土についてですが、参考数量書の 19.5km 以下の地区に市の残土受け入れ場所があり、受け入れ費用は別途であると考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>宜しいです。 処分費は発生しません。</p>
<p>No.2 図面には耐圧盤と地中梁の打継と想定される部分に、止水板が見当たりません。水位の関係上、止水板は無いと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>No.3 図 1003 のアルミ建具工事の特記備考欄に「絶縁型 (枠・障子共)」とありますが、詳細図は一般型の記載です。詳細図を正として宜しいでしょうか。</p>	<p>図面 1052 D4-1 を正とします。</p>

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。