

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 平成24年度仙台市幸町市営住宅3-1棟復旧改築工事

質 問 事 項	整理番号	1 2 0 5 1 0 0 8 5
	回	答
① 構造図 2001 図、コンクリートの混合剤の仕様が基礎・地中梁で高性能AE減水材遅延型Ⅰ種となっています。仙台市内のど の生コン会社も取扱いが無く対応出来ない 状況です。混合剤の種類の変更は可能でし うか、また可能な場合は種類をご指示下 さい。	図面 2001 に記載のとおりです。	
② 構造図 2001 図、3.(1)の地盤調査では、 資料が有りとなっていますが、(2)地盤調査 ではボーリング調査の指定が有ります。 (1)の資料以外にもボーリング調査が必要 と考えてよろしいでしょうか。また、調査が 必要な場合は箇所数と長さをご指示下 さい。		ボーリング調査は必要ありません。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。