[特例政令適用一般競争入札]

質疑応答書

工事名 第3南蒲生幹線工事1

	整理番号	1 3 0 5 1 0 1 9 8
質 問 事 項	回答	
1. 本工事のシールド工事の歩掛は、下水道	下水道用設計標準歩掛表平成 24 年度を使用	
用設計標準歩掛表平成 24 年度と考えてよろ	しています。	
しいでしょうか。		
2. 本工事において、セグメント製作費(材	セグメントは、共通仮設費,現場管理費,一	
料費+運搬費) は経費計算の対象外と考えて	般管理費の対象です。	
よろしいですか。		
3. 代価表C-31 現場打ち覆工の鋼板現場ガ	提示すること	は出来ません。
ス切断工の歩掛は、板厚 $\mathrm{t}=25\mathrm{mm}$ までしか		
ありません。板厚 t =28mmの歩掛をご教示		
願います。		
4. 代価表C-37 セグメント孔埋工の歩掛を	提示すること	は出来ません。
ご教示願います。		
5. 代価表C-38 セグメント目地コーキング	提示すること	は出来ません。
工の歩掛をご教示願います。		
6. 代価表 C-43 足場工の安全ネットの有無	安全ネットを	計上しています。
をご教示願います。		
7. 代価表 C-64 足場工の形式をご教示願い	手摺先行型枠	組足場です。
ます。		
8.代価表 C-115 二次処理機据付撤去エフィ	提示すること	は出来ません。
ルタープレス 1.1m3/サイクルの歩掛は、下		
水道用設計標準歩掛表平成 24 年度ではフィ		
ルタープレス 1.7m3/サイクルまでしかあり		
ません。二次処理機据付撤去エフィルタープ		
レス 1.1m3/サイクルの歩掛をご教示願いま		
す。		

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

質疑応答書

工事名 第3南蒲生幹線工事1

	整理番号	1 3 0 5 1 0 1 9 8
質問事項	回 答	
9. 代価表C-123 土砂ホッパ据付撤去工 80	提示することは出来ません。	
m3級の歩掛は、下水道用設計標準歩掛表平		
成 24 年度では 50m3 級までしかありませ		
ん。80m3級の歩掛をご教示願います。		
10. 代価表C-130 シールド水替工の口径 φ	提示することは出来ません。	
100 の歩掛は、下水道用設計標準歩掛表平成		
24年度では口径φ150までしかありません。		
口径 φ 100 の歩掛の歩掛をご教示願います。		
11. 内訳表A-5 運搬費の仮設材運搬費の運	運搬距離は、10km以下としております。	
搬距離、運搬重量、運搬製品長、運搬区分を	運搬重量を提示することは出来ませんので、	
ご教示願います。	設計図書及び別紙工程表(参考)等を参考に算	
	出して下さい。	
	運搬製品長は、12m以内です。	
	運搬区分はありません。	
12. 内訳表A-6 交通誘導員Bは、昼間勤務実	昼間勤務実働8時間(交替要員無し)です。	
働8時間(交替要員無し)と考えてよろしい		
ですか。		
13. 内訳表A-6 交通誘導員Bの延べ人数を	提示することは出来ません。	
ご教示願います。		
14. 内訳表A-7 役務費の電力基本料金の累	提示することは出来ませんので、設計図書及	
計の電力量(kw)をご教示願います。	び別紙工程表	長(参考)を参考に算出して下さ
	٧١°	
15. 内訳表A-7 役務費の電力基本料金は、力	力率割引(10	0%引き)を適用しています。
率割引きを適用しているかをご教示願いま		
す。また、適用している場合の割引き率は		
10%としてよいかをご教示願います。		
16.付帯工(単独)内訳表A-3 交通誘導員B	提示することは出来ません。	
の延べ人数をご教示願います。		

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

参考



