

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第3南蒲生幹線工事1

質 問 事 項	整理番号	1 3 0 5 1 0 1 9 8
	回 答	
①発進基地に隣接した南蒲生浄化センター内での現場事務所の設置は可能かご教示下さい。	南蒲生浄化センター内の有償貸与は、手続き上可能です。	
②「設計書B-11立坑 土工」の掘削時に発生する地中連続壁のモルタル塊は産廃処分扱いと思われるが計上されているか、ご教示下さい。またその数量についてもご教示下さい。	本積算においては、モルタル柱の造成形状が不確定であることから、産廃処分としての計上はしておりません。 なお、処分方法と数量については、契約後協議します。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。