〔様式第１３号〕

〔特例政令適用一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名　　原町東部雨水幹線工事 １

	整理番号	１３０５１０６３５
質　問　事　項	回　答	
１．【補助Ａ-8 号】役務費（水道基本料金）について、水道の給水管口径と水道使用期間をご教示下さい。	設計上は口径 13 ㎜，使用期間は 42 ヶ月です。	
２．要求性能を満足することを前提として、仮設防音ハウスの形状・寸法・仕様の変更は可能でしょうか？	契約後の協議により、性能が同等以上と認められる場合は可能です。	

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。