（様式）

質　疑　応　答　書

工事件名　六郷ライスセンター建設工事

整理番号　１３０５１０８２３

質　問　事　項		回　答
1	工事期間の変更（延長)は可能でしょうか。	１．施行状況の内容により別途協議します。但し、平成 26 年産米の収穫作業に稼働できる範囲とします。
2	丸ビンの仕様については、メーカー設計でよろしいでしょうか。（ビン側板の板厚等）	２．各社仕様で可とします。
3	丸ビンの除湿装置は必須でしょうか。	３．必須です。

注１　この質疑応答書は，要求水準書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。