

〔様式第13号〕

〔制限付き一般競争入札〕

## 質 疑 応 答 書

工事名 仙台中央卸売市場食肉市場施設整備事業小動物解体室等改築工事

その2

| 質 問 事 項  | 整理番号  |
|--|---|
|  | 1 3 0 5 1 0 3 5 6                                   |
| 1. 防災垂壁について1階 Y1 通り-X6～X7 通りの階段部分には不要でしょうか。  | 不要とします。   |
| 2. A-03,98 特記仕様書 13章 屋根及びとい工事では折版葺 嵌合式、板厚 0.8 (mm)、山高 165 (mm) ピッチ 500 (mm) とありますが、A-98 部分詳細図 4 では馳式折版、板厚 0.8 (mm)、山高 165 (mm) ピッチ 333 (mm) と確認できます。特記仕様書の仕様で宜しいでしょうか。 | 宜しいです。  |
| 3. A-30,34,100,109 冷蔵庫・冷凍庫の天井断熱について天井仕上げ材の上に直接発泡外物を吹く様になっておりますが、天井裏のふところ等を考えますと施工上不可能に思われます。どのように考えたら宜しいでしょうか。   | 原則として設計図の通りとしますが、施工状況により別途協議おこないます。                 |
| 4. A-109 連絡通路の防湿・断熱計画について、参考数量上には床ゴムアスファルトシート、壁、天井の防湿の明細がありません。連絡通路の搬送路は 10 仕様ですのでトリー戻し共 A-100 図の部分詳細図仕様の適用と考えて宜しいでしょうか。またその際の腰壁上部の壁、天井の防湿の仕様を指示ください。                  | A-100 図の部分詳細図仕様の適用で宜しいです。また腰壁上部の仕様は断面詳細図の記載の通りとします。 |

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。