

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立岩切中学校校舎及び屋内運動場改築工事

整理番号	
140510130	
質 問 事 項	回 答
1) A-02 土工事の埋戻し及び盛り土は(B種)発生土となっておりますが、数量約4,000m ³ と多量ですので、現況ご指示仮囲い内、仮置きは出来ないと思われ、仮囲い外の既存校庭を約1,500m ² 程度使用して宜しいですか。	発生土仮置きはプール計画予定地(来年度発注予定)を想定しております。
2) 建設発生土処理。「構内場所にたい積」ですが、数量及び場所を指示願います。	質疑事項1)以外の発生土は「構外に搬出」となります。
3) S-01 均し・保護コンが設計Fc18で調合Fc21ですが、温度補正も必要ですか。 (参考数量 Fc18)	均し・保護コンの温度補正は不要となります。
4) A-118 SD-15のH寸法指示願います。	H=2100mm となります。
5) S-12 X0~X1.Y5及びY9a部の梁記号を指示願います。	FG12C となります。
6) S-13 X.Y9a~y10部CG3の構造リストを指示願います。	別紙1のとおりとなります。
7) S-21 F3AYのリストを指示願います。	F3Aと同様となります。
8) A-02 監督員事務所の規模を指示願います。	監督員事務所及び備品は設置しないものとします。
9) バルコニー部化粧柱の仕様及び構造リストを指示願います。	別紙1のとおりとなります。
10) A-117 AW-2-3の硝子。強化t4.0は最大寸法を超えていますので、建具の形状変更、若しくは、強化t5.0に変更して宜しいですか。	契約後、別途協議とします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。