

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成26年度(仮称)仙台市荒井南復興公営住宅新築工事

質 問 事 項	整 理 番 号	1 4 0 5 1 0 2 5 9
	回	答
① A-63~68 UB・流し台詳細図 「参考図」と記載がありますが、どのように解釈すればよろしいでしょうか。別途工事ということではなく、同等品と解釈してよろしいでしょうか。	①	参考図の解釈については、仕様及び機能について表したものであり、積算にあたっては、図示された仕様等に基づく同等品以上の製品を見込むこと。(参考：仙台市営繕工事標準仕様書(建築工事編)1章4節材料(P10)参照)
② A-79 外構詳細図3 駐輪場詳細図に「参考図」と記載がありますが、①同様に同等品と解釈してよろしいでしょうか。	②	同上。
③ A-38~42 各戸平面詳細図 部分的に「壁カシ」と表記がありますが、LGS50+石こうボード t12.5+ビニルクロスと 考えてよろしいでしょうか。 また、数量内訳書の内外装(内部)の「壁ガラスウール充填 厚50 24kg/m ² 」とは、この壁カシ部分と考えてよろしいでしょうか。	③	LGS50+石こうボード t12.5+ビニルクロスとし、この部分にGW厚50を充填するものとします。
④ 数量内訳書 防水工事 シーリングの数量が一式となっておりますが数量を提示していただけないでしょうか。	④	A棟+B棟 (外部) ・打継目地、誘発目地(PU-2)⇒1,710m (内部) ・水切、丸環、建具枠廻り(MS-2)⇒2,177m ・流し台(SR-1)⇒191m

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。