

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成26年度(仮称)仙台市茂庭第二復興公営住宅新築工事

質 問 事 項	整 理 番 号	1 4 0 5 1 0 6 8 4
	回	答
1. A-02 一般事項 04 発生材の処理について、図面記載の受入施設は指定ではなく参考と考えて宜しいでしょうか。		図面記載の施設を原則としますが、受注者の都合による変更については契約後別途協議を行うものとします。
2. 住宅瑕疵担保責任保険についての記載がありませんが、入札時は計上不要、落札業者決定後に別途契約と考えて宜しいでしょうか。		よろしいです。
3. A-02A-85 仮囲いの仕様が、メッシュシートと防炎シートの表現がありますが、メッシュシートを正と考えて宜しいでしょうか。また、H寸法が2.0mとなっておりますが、規格品は1.8mです。1.8mと考えて宜しいでしょうか。仮囲いの防音シート張りについてもH寸法を1.8mと考えて宜しいでしょうか。		防炎シートとなります。 仮囲いのシート張については、1.8mと考えてよろしいです。
4. A-85 パレゲートのW寸法が6.5mと7.2mの二つの記載がありますが、6.5mを正と考えて宜しいでしょうか。		よろしいです。
5. 根伐発生土の土壌汚染調査は調査済みで、場外処分可能な土と解釈して宜しいでしょうか。		根切り発生土の土壌汚染調査は行っておりません。 処分可能な土と判断しています。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成26年度(仮称)仙台市茂庭第二復興公営住宅新築工事

質 問 事 項	整 理 番 号	1 4 0 5 1 0 6 8 4
	回 答	
6. 土壌汚染調査は、別途と解釈して宜しいでしょうか。	土壌汚染調査が必要になった場合は別途協議を行うものとします。	
7. A-98、99 既存敷地内には、現況図及び撤去図に記載以外の基礎類、配管類等の既設埋設物は無いものと解釈して宜しいでしょうか。また、発見された場合は別途協議の対象と考えて宜しいでしょうか。	既設埋設物は無いものと判断しております。発見された場合は、別途協議を行うものとします。	
8. A-03、19、20 タイル工事について、使用するタイルのグレードが不明です。下記のタイルのグレードを指示ください。 ・エントランス、サブエントランスホール床 300角・150角磁器質タイル ・集会所玄関床 150角磁器質タイル ・集会所テラス床 100角磁器質タイル ・外構 150角磁器質タイル	標準品となります。	
9. A-08、36-46 工事区分表及び各住戸タイプ平面詳細図・展開図に記載のエアコン用及びFF用スリーブ以外の150φスリーブは別途設備工事区分と考えて宜しいでしょうか。	公開数量のとおり、本工事となります。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成26年度(仮称)仙台市茂庭第二復興公営住宅新築工事

質 問 事 項	整理番号	1 4 0 5 1 0 6 8 4
	回	答
10. 図面記載の各メーカー及びメーカー品番は同等と考えて宜しいでしょうか。図面記載のメーカー及び品番で、指定がありましたら指示ください。		よろしいです。 指定はありません。
11. 参考数量の項目で、数量が一式で記載されている下記項目について、参考数量を公開して頂くことは可能でしょうか。 ・鉄筋工事 ガス圧接 ・コンクリート工事 打設手間 ・型枠工事 各種目地 ・防水工事 各種シーリング ・金属工事 軽量鉄骨壁及び天井開口部補強 ・外構工事 スロープ工事、階段工事、屋外附帯各種基礎		・ガス圧接、打設手間、各種目地、各種シーリング、軽量鉄骨壁及び天井開口補強、スロープ、階段、屋外附帯各種基礎については別紙参考数量のとおりとなります。
12. 本工事は『労働者確保に関する積算方法の試行工事』の対象と考えて宜しいでしょうか。		現場説明書のとおりです。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。