〔様式第 13 号〕

質　疑　応　答　書

工事件名　　（市）新田１号線新田橋外２橋補修工事

		整理番号	184210048
質　問　事　項		回　　答	
1	設計図書において、交通規制の具体的な方法が示されていませんが、通行止め可能と考えてよろしいでしょうか。	新田橋については、通行止めと考えていますが、外２橋については、通行止めを回避したいと考えています。	
2	橋梁塗装工において、塗膜含有物質試験費、飛散防止のための防護施設、小型集塵機、エアフィルター等の費用が計上されていませんが、旧塗膜に鉛・ＰＣＢ等の有害物質は含まれないと考えてよろしいでしょうか。	現時点では、有害物質は含まれないと判断しましたが、施工前に再度確認を行い、必要となった場合、設計変更での対応と考えています。	
3	環境対策が必要となった場合は、設計変更の対象となるのでしょうか。	協議により、設計変更の対象とします。	