〔様式第 13 号〕

質　疑　応　答　書

工事件名　榴岡公園健康広場改修工事

		整理番号	２０４２１００２７
	質　問　事　項	回　　答	
1	公園内の工事用仮設進入通路ですが西側園路の入り口から既存の壁を解体して仮設通路としてよいですか？ 入口を仮設封鎖としてもよいですか？	園内通路を利用する設計で、工事車両の出入口は既設の東側出入口となります。 入口は工事期間中は閉鎖します。	
2	指定工事用通路があればご提示願います。	回答１のとおりです。	
3	ランニングコースの既存下地アスファルトですが不陸修正及びクラック補修はウレタンメーカー仕様でよいですか？	不陸整正及びｸﾗｯｸ補修は計上していません。	
4	既存内圏側溝の清掃泥仕上げ処分は計上含みとしてよいですか？	側溝清掃は計上していません。	
5	スケートボード協会等の施工前承認等は必要ありますか？	事前に調整済みです。	
6	公園内に仮設事務所・簡易トイレ等の工期内使用料は計上含みとしてよいですか？	仮設事務所・簡易トイレについては、共通仮設費で率計上しています。	
7	既存の仮囲いフェンスはランニングコース外側に再設置して不足分は今回計上含みとしてよいですか？	既設の仮囲いは再利用できません。保安施設の設置は共通仮設費で率計上しています。	
8	園路計画エリアの植栽等の処理方法をご提示願います。	公園内の移植・剪定等を設計変更で対応します。	
9	警備員の員数は工期内日数人員でよいですか？	共通仮設費で率計上しています。	
10	雲梯は撤去ですか、移設でしょうか？	移設を設計変更で対応します。	
11	バスケットコートの使用も閉鎖としてよいですか？	必要な期間閉鎖します。	

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。