

質 疑 応 答 書

件名

仙台市泉区役所新庁舎オフィスキャビネット

		整理番号 (仙台市記入欄)	1
質問事項		回答 (仙台市記入欄)	
1	仕様番号12の耐火ラテラル設置に際して、0Aフロア用架台を敷設すること。とありますが、具体的にどのような材料・工法で行うのが望ましいでしょうか。	耐火ラテラルはスラブ上に設置することを想定しており、0Aフロアの高さは100mmとなります。嵩上げのための架台についての指定はございません。各社の製品重量に応じ、適切な材料および工法により実施してください。	
2	仕様番号12の0Aフロアの加工を実施ともありますが、0Aフロアの詳細資料及び0Aフロアから床スラブまでの寸法など詳細が分かる資料を頂戴致したく、お願い致します。	設置箇所については、該当部分の0Aフロアパネルを撤去し、撤去により生じた隙間については、0Aフロアパネルと同等程度の仕様 (IBフロア 3000N仕様：ナカ工業) となるよう、適切な工法にて対応願います。なお、0Aフロアの詳細につきましては、下図に示す標準詳細図をご確認ください。	
3			
4			
5			

注 1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。

注 2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注 3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。