

## 6 便所

### (1) 車椅子使用者対応便房及び当該便房のある便所

|                    | 整備基準   | 図面及び各項目の名称・番号等 |  | 判定 | 留意事項   |
|--------------------|--|----------------|--|----|--|
|                    |  |                |  | 基準 |  |
| 車椅子使用者対応便房の設置      | 便所を設ける場合には、車椅子使用者対応便房を1以上（男女の区分がある場合は、それぞれ1以上）設置 |                | (便房の総数)<br>階 箇所, 階 箇所<br>(設置数)<br>階 箇所, 階 箇所<br>階 箇所, 階 箇所 |    |  |
| 車椅子使用者対応便房の構造      | 十分な床面積の確保  |                | (内のり寸法) × m  |    | 便房の床面積は便房内で車椅子の回転が可能となる直径150cmの円が内接できる程度のスペースを基本として設計してください。 |
|                    | 腰掛け便座、手すり及び洗面器等の設置                               |                | (腰掛け便座) ・有 ・無<br>(手すり) ・有 ・無<br>(洗面器) ・有 ・無                |    |  |
|                    | 便房の出入口の内のり幅80cm以上                                |                | (内のり幅) cm  |    |  |
|                    | 出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造                     |                | (開閉方式)<br>(駆動方式)   |    |  |
|                    | 便房の出入口に車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。                    |                | (段の有無) ・有 ・無   |    |  |
|                    | 粗面又は滑りにくい床仕上材                                    |                | (床仕上材)   |    |  |
|                    | だれでも使用できる旨を見やすい方法で表示                             |                | ・標準的な設計の例による。<br>・その他 ( )                                  |    |  |
|                    | 施錠装置の緊急解除装置の設置                                   |                | (設置の有無) ・有 ・無  |    |  |
|                    | 使用者の有無を示す設備の設置                                   |                | (設置の有無) ・有 ・無  |    |  |
|                    | 介護用ベッド（大きさ150cm×65cm程度、設置の高さ50cm程度）の設置           |                | (大きさ) × cm<br>(設置の高さ) cm                                   |    | 設置対象となる施設は、次頁の注意書きに掲げる施設で床面積が5,000㎡を超える施設です。                 |
|                    | 介護用ベッドを設けている旨を見やすい方法で表示                          |                | ・標準的な設計の例による。<br>・その他 ( )                                  |    |  |
| 車椅子使用者対応便房のある便所の構造 | 出入口の内のり幅90cm以上                                   |                | (内のり幅) cm  |    |  |
|                    | 便所の出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造                  |                | (開閉方式)<br>(駆動方式)   |    |  |
|                    | 便所の出入口に車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。                    |                | (段の有無) ・有 ・無   |    |  |
|                    | 粗面又は滑りにくい床仕上材                                    |                | (床仕上材)   |    |  |
|                    | 車椅子使用者対応便房を設けている旨及びだれでも使用できる旨を見やすい方法で表示          |                | ・標準的な設計の例による。<br>・その他 ( )                                  |    |  |
|                    | 車椅子使用者対応便房に介護用ベッドを設けている場合、その旨を見やすい方法で表示          |                | ・標準的な設計の例による。<br>・その他 ( )                                  |    |  |

(注意) 1 整備基準の説明

共同住宅等に設けられる便所及び客室の内部に設けられる場合には適用されません。