

## (2) 通路等に設ける段及び傾斜路

	整備基準	図面及び各項目の名称・番号等	設計内容	判定	留意事項
				基準	
通路等に設ける段	内のり幅1.5m以上		(最小内のり幅) m		
	蹴上げ16cm以下, 踏面30cm以上, 蹴込み2cm以下		(蹴上げ) cm (踏面) cm (蹴込み) cm		
	両側に連続した二段の手すりを設置		(手すり) ・有 ・無		
	回り段を設けない		(回り段) ・有 ・無		
	粗面又は滑りにくい床仕上材		(床仕上材)		
	段を識別しやすい構造		・踏面、蹴上げ、段鼻の色を変える。 ・その他 ( )		
	つまずきにくい構造		・蹴込み板を設け、段鼻を突き出さない。 ・その他 ( )		
	階段の上端及び下端付近の通路等及び踊場に点状ブロックを敷設		平面図に敷設箇所を記入し、使用する点状ブロックのカタログ等を添付してください。		
通路等に設ける傾斜路	内のり幅1.5m以上 (段を併設する場合は、1.2cm以上)		(最小内のり幅) m		
	勾配1/12以下		(最大勾配)		
	高さが75cm以内ごとに踏幅1.5m以上の踊場を設置		(踊場の有無) ・有 ・無 (踊場の踏幅) m		
	傾斜路の同一平面で交差・接続する部分に踏幅1.5m以上の踊場を設置		(踊場の有無) ・有 ・無 (踊場の踏幅) m		
	両側に連続した二段の手すりを設置		(手すり) ・有 ・無		
	粗面又は滑りにくい床仕上材		(床仕上材)		
	踊場及び傾斜路に接する通路等と識別しやすい色調		(傾斜路の色) (その他の色)		
	壁等に接していない縁には、転落を防ぐ5cm以上の立ち上がりの設置		(立ち上がり) ・有 ( cm) ・無		
	傾斜路の上端及び下端付近の通路等及び踊場に点状ブロックを敷設		平面図に敷設箇所を記入し、使用する点状ブロックのカタログ等を添付してください。		

(注意) 1 用語の説明

- (1) 「通路等」とは、構内の通路その他これに類するものをいいます。
- (2) 「傾斜路」は、こう配が1/20を超えるものが該当します。
- (3) 「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。