

**令和 7 年度 仙台市公共施設への太陽光発電設備導入事業
質問回答書**

令和 7 年 5 月 23 日
仙台市環境局脱炭素経営推進課

No.	質問	回答
1	仕様書_5 (1) ⑧ (太陽光発電設備等) _P4 若林区文化センターの非常用コンセント の設置は不要でしょうか。	若林区文化センターにおいては、非常用 コンセントの設置を必ず求めるものではあ りませんが、募集要項 P5 ② (オ) 停電時に 利用可能なシステムに記載の通りご提案く ださい。
2	仕様書_5 (1) ⑧ (太陽光発電設備等) _P4 遠見塚小学校の既存の蓄電池等の装置 を電氣的に切り離す際に、既存装置の停止 操作は仙台市様が実施していただけますで しょうか。	本市で実施することも可能ですが、実際 の停止操作については事業実施予定者の選 定後、協議させていただきます。
3	仕様書_6 ② (工事における配慮事項) _P5 工事期間中の工事車両の駐車スペースは 各施設何台ありますでしょうか。	事業実施予定者の選定後、施設の利用状 況等を確認しながら、施設管理者と協議さ せていただきます。
4	仕様書_6 ② (工事における配慮事項) _P5 工事期間中、施設のトイレ・水道・電気の 使用は可能でしょうか。仮設が必要な施設 はありますか。	事業実施予定者の選定後、施設の利用状 況等を確認しながら、施設管理者と協議さ せていただきます。
5	仕様書_6 ② (工事における配慮事項) _P5 事業期間中に外構工事など太陽光発電設 備の設置工事と調整が必要な工事はありま すでしょうか。	現状、対象施設において予定はございま せんが、突発的な修繕工事等が必要となっ た場合は、状況に応じて協議させていただきます。
6	仕様書_6 ② (工事における配慮事項) _P5 施設毎に工事 (通常作業) の禁止期間・ 曜日・時間帯の制約はありますか。	事業実施予定者の選定後、施設の利用状 況を確認しながら、施設管理者と協議させ ていただきます。

7	仕様書_6 ②（工事における配慮事項）_P5 工事期間中、一度停電作業が必要となりますが、施設毎に実施時期・時間帯の制約はありますでしょうか。	事業実施予定者の選定後、施設の利用状況を確認しながら、施設管理者と協議させていただきます。
8	仕様書_6 ②（工事における配慮事項）_P5 令和7年度中に各施設において停電作業を予定されておりますでしょうか。 停電作業を実施される場合、同日に4時間程度の作業を並行して実施可能でしょうか。	現時点で令和7年度中に各施設の停電作業は予定されておられません。本事業に係る停電作業の日時等については、事業実施予定者の選定後、施設管理者と協議させていただきます。
9	仕様書_6 ⑨（工事における配慮事項）_P5 キュービクルまでの配線について、施設の使用上問題のない位置であれば、各施設と相談の上、配線を地上転がし配管にて敷設してもよろしいでしょうか。	事業実施予定者の選定後、配線敷設場所の詳細をお示しいただいたうえで施設管理者と協議させていただきます。
10	仕様書_7 ①（維持管理（保安・点検））_P6 電気主任技術者の配置について、既存の電気主任技術者に弊社太陽光発電設備を併せて、弊社から管理を依頼することも検討しておりますが、市側として問題ございませんでしょうか。 また、既存施設側の保安規程を共有いただけますでしょうか。	電気事業法に基づき、適正に配置していただければ、特段の支障はございません。 保安規定については、事業実施予定者の選定後、施設の管理者および電気主任技術者と協議のうえ共有させていただきます。
11	仕様書_7 ①（維持管理（保安・点検））_P6 太陽光設備の保守（停電を伴う試験・作業）は既存施設の計画停電に併せて実施することが望ましいと考えていますが、既存施設の停電周期・停電日程等を共有いただけますでしょうか。	事業実施予定者の選定後、施設の停電周期や日程などを共有させていただきます。
12	仕様書_7 ④（維持管理（保安・点検））_P6 事業期間中に建替え・防水改修を予定している施設・屋根はありますでしょうか。	現時点で建替え・防水改修を予定している施設はございません。なお、防水改修については仕様書に記載の通りご提案下さい。