

【参 考】

施 工 検 査 試 験 成 績 報 告 書

		第 1 回 施 工 検 査
配 管 種 別 , 管 種		給水設備 S G P - P B 2 0 A ~ 5 0 A
試 験 年 月 日		令和〇〇年〇〇月〇〇日
試 験 項 目	水 圧 試 験	開始 1 M P a ( 10kg f/m <sup>2</sup> ) 10:00
		終了 1 M P a ( 10kg f/m <sup>2</sup> ) 11:00
		使用流体 水道水
検査箇所（文章又は略図で）  2 回給水系統，便所分岐バルブ以降全て		
判 定		水圧降下 良

確 認 者	〇 〇 〇 〇	確 認 日	
-------	---------	-------	--