

質 疑 応 答 書

工事件名〔整理番号〕 泉区道路照明施設設置工事 〔整理番号：174510036〕

質 問 事 項	回 答
<p>・本件の更改内容は「対象となる外灯の照明ポール、ポール内電源線、ポール内ジョイントユニットの更改であり、基礎及び灯具は既設のものを再利用する」で間違いありませんでしょうか。</p>	<p>・間違いありません。</p>

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。