

# 質 疑 応 答 書

工事件名〔整理番号〕 224510027・(市)桂島上野線外6線道路改良工事

質 問 事 項	回 答
<p>市名坂高玉線</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・排水工の流木処理はどこへ流すのですか？</li><li>・昼間の工事施工と思われそうですが、全面通行は可能ですか？</li></ul> <p>八乙女駅前線</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・仙台川の堤防一部占用できますか？</li><li>・歩行者の規制はどの様に考えていますか？</li></ul>	<p>市名坂高玉線</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・新設側溝の流末から既設ヒューム管(φ1500)へ接続して流します。</li><li>・全面通行止めを予定しています。</li></ul> <p>八乙女駅前線</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・仙台川の堤防は一時占用できます。</li><li>・歩行者の規制は幅員減少を考えています。</li></ul>

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。