

送電線・配電線付近の 土木工事現場等における 危険防止のお願い

クレーン車やダンプカー等で重量物を積み降ろす際、送電線・配電線に接近・接触し、大きな事故をおこす例が増えています。電線が損傷すると、広い地域で停電するばかりでなく、電線に接近・接触することによって、作業員の感電死傷事故につながる場合もあります。労働災害を防ぐためにも、送電線・配電線付近での、重量物の積み降ろし、道路・河川での土木建設工事の際は、特に次の事項にご注意願います。



お願いする事項

- 電線の近くで作業をする場合は、必ず最寄りの事業所にご連絡ください。
貴社の工事が安全にできるように、作業現場において助言いたします。
- 電線の近くでクレーン等を動かす場合は、常に電線とクレーン等の距離に注意し監視者を置いてください。
- 送電線は、3万ボルト～50万ボルトという高い電圧であり、接近すると**電線に触れなくても空間を放電して電気が伝わります**。電線の近くで作業する際は、右記の距離以内にクレーン等を近づけないようにしてください。

送電線の電圧と離隔距離

33,000 ボルトの場合	約 3.0m
66,000 ボルトの場合	約 4.0m
154,000 ボルトの場合	約 5.0m
275,000 ボルトの場合	約 7.0m
500,000 ボルトの場合	約 11.0m

最寄りの事業所連絡先

1. 送電線関係

石巻電力センター 石巻市広瀬字馬場屋敷93-1
(旧石巻技術センター) 〒987-1222 TEL(0225)73-2021

受持地区 石巻市、気仙沼市、登米市、栗原市、
東松島市、牡鹿郡、本吉郡、遠田郡

仙台電力センター 仙台市太白区郡山字穴田西25
(旧仙台技術センター) 〒982-0003 TEL(022)248-1913

受持地区 仙台市、富谷市、多賀城市、塩釜市、
名取市、岩沼市、角田市、白石市、
黒川郡、宮城郡、亶理郡、刈田郡、
柴田郡、伊具郡、大崎市、加美郡

2. 配電線関係

気仙沼電力センター 気仙沼市八日町二丁目1-15 〒988-0084 TEL(0226)22-6821

栗原登米電力センター 栗原市築館伊豆一丁目11-1 〒987-2216 TEL(0228)23-6578

古川電力センター 大崎市古川中里一丁目4-11 〒989-6192 TEL(0229)24-9044

石巻電力センター 石巻市末広町3-1 〒986-0875 TEL(0225)95-9963

仙台北電力センター 仙台市泉区八乙女四丁目5-1 〒981-3180 TEL(022)374-2254

塩釜電力センター 多賀城市鶴ヶ谷一丁目11-1 〒985-0841 TEL(022)365-9988

仙台電力センター 仙台市青葉区中央四丁目1-6 〒980-8445 TEL(022)214-6197

仙台南電力センター 仙台市若林区沖野二丁目5-10 〒984-8503 TEL(022)282-8153

岩沼電力センター 岩沼市梶橋1-37 〒989-2472 TEL(0223)23-5649

白石電力センター 白石市字半沢屋敷前138-1 〒989-0259 TEL(0224)26-1308