

[様式第 13号]

[制限付一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立新田小学校増改築工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
1.外部足場の防音シートの範囲は全面張りですか。	ネット状養生シートで全面張りとします。
2.内部仕上表及び展開を指示願います。 1)2～5階廊下(壁面仕上)	A-071図を参照してください。
2)ファンルーム(仕上全般)	単独調理場空調機械室に準じます。
3)屋内運動場 倉庫2箇所	器具庫に準じます。
4)倉庫4	倉庫2・3に準じます。
3.仕上表 5階 普通教室41～45は、平面に有りませんので、無しと考えて宜しいですか。	仕上表の普通教室41～45は、インナーバルコニー1・2と読み替えます。
4.単独調理室内、壁下地は耐水PBですがLGS部は3枚張りとして宜しいですか。	宜しいです。
5.家庭科準備室1.2、給湯機設置用ラインゲの詳細指示願います。	A113図D-19タイプAとします。大きさはW400×L1050 H=900 とします。
6.別途外構部の足洗い場・水呑みや門扉等全て別途と考えて宜しいですか。	宜しいです。
7.シンダーコンクリーヤーメッシュは、デッキ部同等の6φ・150*150と考えて宜しいですか。	6φ-100×100とします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。