

質 疑 応 答 書

対象件名 仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

質 問 事 項		整理番号	1 2 0 5 2 0 4 0 2
		回 答	
1	地耐力は 50t/m ² 以上あるものとして考えて宜しいでしょうか。 それ以下の場合による基礎の変更は、別途と考 えて宜しいでしょうか。	基礎形状は施工者の検討において構造的な妥 当性が確認され、各申請手続きに支障がない ものを発注側として求めているもので、基本 的に賃貸借であり施工者の責任施工の範囲で あると認識しています。したがって、別途工 事という考えはありません。	
2	仮設許可申請することにより適用除外となる法 令は建築基準法通りと考えて宜しいでしょ うか。また、基準法より優先させる特別な条件は ございませんか。	仕様書及び関係法令等に基づき、諸手続きを 行ったうえで施工してください。なお、関係 法令等に違反しない限り、仕様書が優先され ます。	
3	給水の取り出し箇所をご指示ください。	既存屋内運動場南側便所給水系統から分岐し てください。	
4	受水槽、ポンプの仕様をご指示ください。	仕様書 一般事項 2. (8) 記載のほか、下 記のとおり ・受水槽：FRP 耐震 1.5G 形 ・加圧給水ポンプ：推定末端圧力一定イン バータ式で交互同時運転形	
5	仮設校舎使用予定の生徒・教員の人数をご教示 下さい	児童 200 名、教員 10 名とします。	
6	汚水接続箇所の管底をご教示下さい。	GL-1.050 です。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。