〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質　疑　応　答　書

工事名　平成２５年度（仮称）仙台市荒井東復興公営住宅新築工事（第二期）

	整理番号	１３０５１０１２３
質　問　事　項	回　答	
１　A32　33　34　35　36　展開図にエアコン取り付け位置、補強方法仕様が不明です。ご指示願います。	１　図面番号 A-50 のクーラー取付用インサート詳細図に記載しているとおりとします。	
２　A05　日焼け防止カーテンについて、窓全数と理解して宜しいでしょうか。ご指示願います。	２　宜しいです。	
３　A44　45　玄関ドアについて、防火設備 BL 認定断熱玄関ドアと有りますが、（明窓不可　タイムストッパー不可 BL 品 W850 迄）となります。BL 認定を外して宜しいでしょうか。	３　防火設備の性能を満たしたものとし、断熱性能については、BL 認定品同等とします。	

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。