〔様式第１３号〕

〔特例政令適用一般競争入札〕

質　疑　応　答　書

工事名　　平成２５年度仙台市消防救急デジタル無線設備活動波整備工事

	整理番号	１３０５１０５０２
質　問　事　項	回　答	
PSTN 接続通信の既設交換機改造等作業は施工範囲外という解釈でよろしいでしょうか。	本工事対象外とします。	
電気設備特記仕様書 E-3 一般共通事項１４．の支持金具・固定金具で屋外に設置するアンテナの取付金具は溶融亜鉛メッキでよろしいでしょうか。	溶融亜鉛メッキとします。	

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。