

[様式第 13 号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成 25 年度仙台市消防救急デジタル無線設備活動波整備工事

質 問 事 項	整理番号	1 3 0 5 1 0 5 0 2
	回 答	
同軸避雷器の接地は既設 D 種接続でよろい でしょうか。	D 種接地とします。	
無線局舎の接地は D 種接地でよろしいでし ょうか。	D 種接地とします。	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。