

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第3南蒲生幹線工事1

質 問 事 項	整理番号
	回 答
〔簡易な施工計画 様式Ⅱ〕細目①「施工課題」に関して「規格値の何%で施工するか」との課題となっておりますが、評価は数値的な相対評価となるのでしょうか。ご教示ください。	130510198 「総合評価に関する説明書 3.(1)企業の評価」の表に記載された、評価項目および評価基準による評価となります。
〔簡易な施工計画 様式Ⅱ〕細目①「施工課題」に関して、実績に基づいて記述する場合具体的な工事名や CORINS 番号は記載すべきでしょうか。ご教示ください。	具体的な工事名や CORINS 番号の記載を求めてはおりません。
〔簡易な施工計画 様式Ⅱ〕細目②「工程計画」に関して、計画されています工事工程に「坑内整備工」は含まれておりますか。また、含まれている場合は、二次覆工とは別に日数計上されていますか。ご教示ください。	工事工程に坑内整備工は含まれておりません。
〔簡易な施工計画 様式Ⅱ〕細目②「工程計画」に関して、二次覆工の施工日数(110日)は工程上のクリティカルパスとして、計画されていると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	別紙工程表(参考)のとおり。
〔簡易な施工計画 様式Ⅱ〕細目②「工程計画」ボルトボックス孔埋は、何か所/日・班で計画されていますか。ご教示ください。	10リング/日・班です。
〔簡易な施工計画 様式Ⅱ〕細目②「工程計画」目地コーキングは、何か所/日・班で計画されていますか。ご教示ください。	10リング/日・班です。
〔簡易な施工計画 様式Ⅱ〕細目③「安全管理」標準設計で計画されている連絡体制は、どのように想定されていますか。ご教示ください。	設計図書及び各仕様書の他、労働安全衛生法等関係諸法令の適用運用を想定しています。
〔簡易な施工計画 様式Ⅱ〕細目③「安全管理」に関して、災害発生時の避難・救助の方法の具体的な記載は、評価の対象外でしょうか。ご教示ください。	「総合評価に関する説明書 3.(1)企業の評価」の表に記載された、評価項目および評価基準のとおりです。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

第3南蒲生幹線工事1

参考

