

[様式第 1 3 号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第 2 霞目雨水幹線工事 1

	整理番号	1 3 0 5 1 0 6 3 6
質 問 事 項	回 答	
<p>・到達立坑について</p> <p>発進立坑には発進坑口がありますが、到達立坑には図面・設計書ともにありません。どのような到達形態をお考えか、ご教授願います。</p>	<p>到達坑口の計上はありません。</p> <p>薬液注入工により防護を施し、シールド機を残置する計画です。</p>	
<p>・発進坑口について</p> <p>設計書に構造物取壊工がありますが、ガラ運搬・処分は当該項目に含めるという考えでよろしいでしょうか。</p>	<p>C-70 号代価表発進坑口の構造物取壊工で発生するコンクリートガラは、C-70 号代価表の上位代価表である B-4 号代価表仮設備工にて、ガラ運搬・処分費を計上しております。</p>	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。