

[様式第 13 号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第 2 霞目雨水幹線工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
1. 【補助A-7号】 役務費（水道基本料金）について、水道の給水管口径と水道使用期間をご教示下さい。	設計上の口径は 13 mm，使用期間は発進側が 23 か月，到達側が 1 か月です。
2. 今泉ポンプ場には 1 日何台程度の搬出入車両がありますか。	維持管理を目的とした搬出入車両は，普通乗用車が 1 週間に 1 台，4 t 車が 1 年間に 1 ～ 2 回程度あります。
3. 要求性能を確保することを前提として、地盤改良の工法、形状の変更は可能でしょうか。	契約後の協議によります。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。