

〔様式第13号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立錦ヶ丘小学校校舎等新築工事

	整理番号	130510122
質 問 事 項	回 答	
1. A-5 フリーアクセスフロアについて500×500となっておりますが、600×600 3000N 適合品の使用は可能でしょうか。	フリーアクセスフロアのパネル寸法については、A-5図のとおり500×500とします。	
2. プール完成後の満水試験を行うで宜しいでしょうか。	プール完成後の満水試験はA-2図 9章 08のとおり行います。	
3. 建物引渡し時、遊泳用プール水を入れての引渡しとなりますでしょうか。	建物の引渡し時には、満水試験で使った水を張った状態で引渡しを行います。	
4. A-105 家具の面材はエポートビュアHi同等品でも宜しいでしょうか。	左記のとおり同等品で構いません。	
5. KaS-1 鉄骨の錆止めは工場2回塗り+現場タッチアップでも宜しいでしょうか。	鉄骨の錆止め塗装については、組立後の塗装が困難な場合は、工場2回塗を別途協議いたしますが、kas-1図のとおり、工場、現場各一回の錆止め塗装とします。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。