

[様式第 13 号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 東部地域防災集団移転促進事業田子西隣接地区団地整備工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
単 285・286・287 号において、スライドゲートの歩掛があります。歩掛内に特殊運転手が計上されていますが、トラッククレーンの運転に使用するものと思われます。トラッククレーンの運転で使用する場合は、トラッククレーンのリース料の計上ではなく、損料計上と考えてよろしいでしょうか。	単 285・286・287 号におけるトラッククレーンは、賃料にて積算しています。
また、上記質問においてトラッククレーンが損料計上の場合は、別途に軽油費が必要かと思われるのですが、雑機械費に計上されていると考えてよろしいでしょうか。	軽油費は、賃料に含まれています。
単 285・286・287 号において、スライドゲートの歩掛算出に当たり、歩掛に関する参考資料をご提示願います。	見積りによる歩掛を採用しています。なお、歩掛は提示していません。
単 568・569・570 号において、スクリーン設置の歩掛算出に当たり、歩掛に関する参考資料をご提示願います。	宮城県土木部の土木工事標準積算基準書（平成 24 年 10 月 1 日以降適用）IV-4-②-7 に記載の歩掛を採用しています。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 東部地域防災集団移転促進事業田子西隣接地区団地整備工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
単 801 号において、高圧噴射攪拌工がござい ますが、使用材料に注入材セメント系としか 記載がございません。材料のご提示を願いま す。	注入材は、1 m ³ あたり材料について、以下の とおり積算しています。 セメント（高炉B）バラ 760kg 混和剤（A） 12kg 水 740ℓ
残土受入地ですが、他工事の残土も受け入れ るものと考えてよろしいでしょうか。	本工事の残土のみを受け入れることを想定 しています。
残土受入地の警備員は、常時配置するものと 考えてよろしいでしょうか。	残土搬入時に配置するものとして積算して います。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。