

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成25年度（仮称）仙台市通町復興公営住宅新築工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
(構造)	130510276
1 A-28.S-40 図 スラブ下地業においてスラブリストで捨コン50がありますが矩計図では捨コンは見受けられません。捨コンは必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
2 S-11.40 図 地中梁天端は1SLまで増打と考えますが補強筋はスラブリスト断面図より基礎大梁は4-D19、基礎小梁は3-D16と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
3 S-11.21.27 図 柱リストでX5通りにC23がありますが伏図・軸組図では壁開口補強になっています。C23は無しの開口補強と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	C23は有りとし、開口補強は無しとします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

質 問 事 項	回 答
(外部)	
<p>4 A-32.34 図 A-32 図の Y 方向断面詳細図で開放廊下側の間仕切壁(押出成形セメント板)の仕上が DP と有りますが DP 塗の範囲は図示の面の 1 面のみと考え、その他の仕上は複層塗材と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>5 A-18.28 図 1 階駐車場 X1 通り側、軒天井端部の下り壁の仕上は LGS25 形+ケイカル板 t12+複層塗材 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>天井仕上げと同じとします。 (LGS25 形+ケイカル板 t6+EP-G)</p>
<p>6 A-25.26 図 立面図凡例-(E)の外部巾木の仕上が不明です。立面図凡例-(A)同様のコンクリート打放し+複層塗材 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>打ち放し仕上げ (B 種) とします。</p>
<p>7 A-27 図 外壁・手摺壁等 コンクリート打放し部分に誘発目地シーリング (20×10) @3000 程度で必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>A-026 図の手摺壁スリットのみです。</p>
<p>8 A-34 図 2~14 階 EV ホールの注意喚起用点字ブロックの仕様は 塩化ビニル製と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>9 参考内訳書(エント及びその他工事)に屋外階段壁面 館名文字(W200×H200)11 文字と有りますが 図面では不明ですが 必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>A-026 図, A-030 図に記載しております。</p>

[様式第13号]

質 問 事 項	回 答
<p>10 A-21～23 図 平面図<共通事項>で (凡例←) オバーフロー用の排水孔φ50が有 りますが オバーフロー管 VPφ50程度で考え て宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>(内部)</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>11 A-057 図 X5・Y3・Y7 通りの壁のウレタ 吹付けは通しではなくブリッジ部分を表し たもので記号はAではなくCと考えて 宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>12 上記のブリッジ部分の壁・梁型はブリッジ部 分だけをGL工法でした場合段差が付く 為全面の壁・梁型をGL工法でPBを貼る と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。</p>	<p>各タイプの展開図を参照ください。 (段差が付く納まりとなっております。)</p>
<p>13 当初の質疑回答で仕上表と階段詳細図 の相違からLGS+FKt6+EP-Gとの回答 でしたが、今回仕上表が修正されていま す。天井は打込木毛セメント板+EP吹付を 正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。</p>	<p>A-018 図仕上表, A-032 図内部階段詳細図 の通りです。</p>
<p>14 住戸のPS・MBが仕上表にありません が床:コンクリート金ゴテ素地、壁・天井:押出 成形セメント板・PC現しと考えて宜しいで しょうか。御指示下さい。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>15 A-018 図 WP(間仕切り: FES)がt60 とありますが全てt50タイプと考えて宜し いでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>宜しいです。</p>

[様式第 13 号]

質 問 事 項	回 答
<p>16 A-032 図 鉄骨階段は溶融亜鉛メッキ表し となっていますが、当初の質疑回答通り 溶融亜鉛メッキ+EP-G と考えて宜しいでし ょうか。御指示下さい。</p>	<p>A-018 図仕上表, A-032 図内部階段詳細図 の通りです。</p>
<p>17 A-032 図 階段室外廻り手摺は壁付手 摺と考えて宜しいでしょうか。御指示下 さい。</p>	<p>床からの自立手摺です。</p>
<p>18 A-032 図 鉄骨階段踊場部分は鉄骨サ ラが見えない納まりになっていますので 巾木はソノ巾木 H60 と考えて宜しいで しょうか。御指示下さい。</p>	<p>S-45 図内部階段詳細図の通りとし、巾木は 無しとします。</p>
<p>19 A-062 図 鋼製建具(SD)は枠・扉共焼付 塗装と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。</p>	<p>A-062 図建具表特記事項注 6 に記載の通り です。</p>
<p>20 参考内訳で FES パネルの耐水 PB が有り ますが A-019 の仕上表には耐水 PB の 指示はありません。又耐水 PB には継目 処理工法用のテープ・エッジはありません。 耐水 PB は無いものと考えて宜しいで しょうか。御指示下さい。</p>	<p>A-074～A-091 図に耐水 PB の範囲が記載し てあります。なお、継目処理工法はベベル エッジとし、建築工事監理指針 19.7.3(f)(2) ②の通り施工するものとする。</p>
<p>21 A-036 図.S-11 図で 2DK の床スラブ下り - 210 の範囲が相違します。構造図 を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。</p>	<p>A-036 図平面詳細図に記載した範囲をスラ ブ天端 FL-210 とします。</p>
<p>22 A-018 図 発砲プラスチック床下地と置床で 捨合板が必要なのはビニル床シートで化粧 合板の場合の場合は必要無いと 考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>宜しいです。</p>

[様式第13号]

質 問 事 項	回 答
<p>23 A-019 図 車椅子対応住戸の洗面・脱衣 の床下地はFP-1となっていますが一般 住戸同様にWが正と考えて宜しいでし ょうか。御指示ください。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>24 参考内訳で置床のパラフィン含侵パ-ティクル ボードありますが図面上で確認できませ ん。化粧合板707部分と考えて宜しい でしょうか。御指示下さい。</p>	<p>便所，洗面脱衣室，流し台周囲とします。 (A-091 図参照)</p>
<p>25 耐火遮音間仕切に使用するボードはテーパ -エッジはありませんのでベベルエッジでの 継目処理工法と考えて宜しいでしょ うか。御指示下さい。</p>	<p>継目処理工法はベベルエッジとし，建築工事 監理指針 19.7.3(f)(2)②の通り施工するもの とする。</p>
<p>以上</p>	