

〔様式第13号〕

〔特例政令適用一般競争入札〕

## 質 疑 応 答 書

工事名 平成25年度(仮称)仙台市通町復興公営住宅新築工事

整理番号		130510102
質 問 事 項	回 答	
内部階段の鉄骨階段の仕様について、数量書ではメッキ面EP-G塗とありますが、A-018仕上表-1を正とし、工場錆止めのうえEP-G塗装と考えるて宜しいでしょうか。	亜鉛メッキ面EP-G塗とします。	
内部階段の手摺の仕上について、数量書ではメッキ面EP-G塗とありますが、工場錆止めのうえEP-G仕上げと考えるて宜しいでしょうか。	同上	
内部階段の最上階の天井仕上について、A-018図仕上表では天井下地組のうえ、FKt6+EP-G塗とありますが、A-032図の内部階段詳細図を正として、RCスラブ面+EP-G塗と考えるて宜しいでしょうか。	天井下地組のうえ、FKt6+EP-G塗とします。	
カーテンレールの仕様が以下のように相違しています。ステンレスを正と考えるて宜しいでしょうか。 ・A-055,056天井伏図 ステンレス ・A-019仕上表 アルミ	アルミ製とします。	
A-018仕上表で集会室の備考欄にホワイトボードとスクリーンとありますが別途工事と考えるて宜しいでしょうか。	別途工事となります。	

〔様式第13号〕

<p>各階開放廊下の壁仕上げである複層塗材は、避難経路であることから、準不燃材料を使用すると考えて宜しいでしょうか。 御指示願います。</p>	<p>A - 005 工事特記仕様書(3)15章05 仕上塗材仕上げに記載のとおりです。</p>
<p>A-019 図では木製廻り縁及び建具枠・額縁については仕上げ記載がありませんが、素地のままと考えて宜しいでしょうか。 仕上げ有りの場合、詳細を御指示下さい。</p>	<p>数量内訳書 塗装内部に示す水性ウレタン木部用クリア塗りとします。</p>

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。