

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質疑応答書

工事名 榴岡第1雨水調整池増補管工事（榴岡雨水幹線）

質 問 事 項	整理番号	1 3 0 5 1 0 1 0 3
	回 答	
1. 土質について、 図面等に有ります柱状図の推進工に係る 礫質土の礫率及び岩盤の一軸圧縮試験結果 をご教示お願いいたします。	1. H24No.1 地質調査結果より、礫率は66.4%で す。 H24No.2 地質調査結果より、一軸圧縮強度は 568kN/m ² です。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。