

〔様式第13号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市若林区中央市民センター別棟等複合施設改築工事

整理番号	
	150510534
質 問 事 項	回 答
1. 根伐発生土の土壌汚染調査は調査済みで、場外処分可能な土と解釈して宜しいでしょうか。また、必要な場合は別途と解釈して宜しいでしょうか。	根切発生土の土壌汚染調査は行っておりません。地盤調査の土質の状況から場外処分が可能な土と判断しております。
2. A-82, 83 外構配置図(撤去)に記載の工作物以外に、既存敷地内には基礎類及び配管類等の既設埋設物はないものと解釈して宜しいでしょうか。また、発見された場合は別途協議の対象と考えて宜しいでしょうか。	記載のない埋設物はありません。 発見された場合は、別途協議を行うものとします。
3. A-1 特記仕様書(1) 土工事の埋戻し及び盛土にB種の記載がありますが、場内への置きは不可能と思われます。搬入土と考えて宜しいでしょうか。	埋戻しはB種とします。 変更が必要な場合は、別途協議を行うものとします。
4. A-13, 17, 21, S-44 仕上表及び立面図で外壁珞素がガルバリウム鋼板 t1.2 曲げ加工による横張りとなっておりますが、矩計図及び構造図を見ると下地が横胴縁となっております。また、胴縁のピッチが600mmとなっておりますが、ガルバリウム鋼板の一般流通品で働き幅が600mmのものはないものと思われます。今回は縦張りと考えて宜しいでしょうか。横張りの場合、参考メーカ及び商品名を指示ください。	珞素がガルバリウム鋼板 t1.2 曲げ加工による横張りとなります。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第13号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市若林区中央市民センター別棟等複合施設改築工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
5. A-5,14 仕上表で、ポンプ室の床が防塵塗装となっておりますが、特記仕様書にも適用印がなく、仕様が不明です。水性アクリル系と考えて宜しいでしょうか。	150510534 宜しいです。
6. A-13,20 多目的ホール天井の仕上げが、ルーフィング面に湿式不燃断熱材 t25 となっておりますが、下地ルーフィング面に挙動はないものと考えて宜しいでしょうか。(多目的ホール屋根点検用にクランプがあることから屋根を歩行することが考えられますが、通常デッキ下地の防水面を歩行すると動きます。)	挙動は無いものと考えております。
7. A-33,52,53,S-37,42 多目的ホール RFL より上部の立体トラス鉄骨材で、Y1 通り及び Y3 通りの X2 - X3 間の組下ろし材が表しになると思われますが、立体トラス特記仕様書の組下ろし材の仕上げが錆止めまでとなっております。これらの部材には外タ系上塗または耐火塗装等の仕上げの必要はないのでしょうか。指示ください。	見え掛り部分に外タ系上塗とします。
8. A-86 仮設事務所を設置するにあたり、隣接する若林区役所または児童館の空きスペースを借用することは可能でしょうか。	仮囲い内で計画することとします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。