〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名　　仙台市若林区中央市民センター別棟等複合施設改築工事

	整理番号	１５０５１０５３４
質　問　事　項	回　答	
１．南側搬入路の仮設計画図において、七郷堀に架かる橋を養生し、通行する計画となって居りますが、通行できる車両が限定されてくると考えられます。制限荷重等、施工計画の参考となる資料が有れば、ご指示くださいます様お願い致します。	10ｔﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの走行は可能です。	

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。