

〔様式第 13 号〕

〔制限付き一般競争入札〕

## 質 疑 応 答 書

工事名 仙台市若林区中央市民センター別棟等複合施設改築工事

質 問 事 項	整理番号	150510534
	回 答	
A-13 外部仕上げの縦樋他において、ドレンは鋳・コ及び中継とも鋳鉄製で縦樋がアルミ製と考えて宜しいでしょうか、ご回答願います。	宜しいです。	
A-13 多目的ホールの天井仕上げはルーフトップにノソワ湿式不燃断熱材吹付け表しと考えて宜しいでしょうか、ご回答願います。	宜しいです。	
A-86 仮設計画図において駐車禁止を示すライン引きとありますが、工事完了後にラインを消去する作業は含まれないと考えて宜しいでしょうか。ご回答願います。	宜しいです。	
A-86 仮設計画図において南側駐車場に一般車両が出入りする乗入れ箇所が示されておりますが、別途工事と考えて宜しいでしょうか。ご回答願います。	宜しいです。	
S-23・24 基礎断面リストの寸法に誤りがあると思われます。新しい図面の配布を願います。	別図参照ください。	
既存橋の想定されている耐荷重をお教え願います。	10tダンプトラックの走行は可能です。	
南側駐車場の一部を工事用地(作業員打合せ兼休憩所等)として提供して頂くことは可能でしょうか。ご回答願います。	仮囲い内で計画することとします。	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。