

〔様式第 13 号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市若林区中央市民センター別棟等複合施設改築工事

整理番号		150510534
質 問 事 項	回 答	
A-86 指定仮設 D 白線引き W150 溶融式と理解して宜しいでしょうか、 ご指示願います。	宜しいです。	
A-86 指定仮設 D 白線引き W150 は、工事完了後現状復旧は無いと理解して宜しいでしょうか ご指示願います。	宜しいです。	
A-86 指定仮設 仮設夜間照明の仕様が不明です、 ご指示願います。	本工事は、総合評価方式による入札であり、 左記質問は、提出を求めている簡易な施工計画書のテーマに関わる為、回答致しません。	
A-86 指定仮設 仮設夜間照明の点灯時間が不明です、 ご指示願います。	本工事は、総合評価方式による入札であり、 左記質問は、提出を求めている簡易な施工計画書のテーマに関わる為、回答致しません。	
A-86 指定仮設 仮設夜間照明は、若林区役所へ向けられると理解して宜しいでしょうか ご指示願います。	本工事は、総合評価方式による入札であり、 左記質問は、提出を求めている簡易な施工計画書のテーマに関わる為、回答致しません。	
A-86 指定仮設 仮設夜間照明の電源 電気料金は本工事外として宜しいでしょうか ご指示願います。	本工事は、総合評価方式による入札であり、 左記質問は、提出を求めている簡易な施工計画書のテーマに関わる為、回答致しません。	

〔様式第 13 号〕

<p>A-86 指定仮設 南側 一般車両駐車場乗り入れ口の整備(24 条工事) は、本工事外として宜しいでしょうか ご指示願います。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>A-86 指定仮設 側 一般車両駐車場乗り入れ口の整備 (24 条工事) が本工事の場合 詳細 仕様が不明です。 ご指示願います。</p>	<p>上の回答の通り、本工事外とします。</p>
<p>A-8 工事取合区分表のうち、負担金等の項目の中で、本受電後、引渡しまでの電気基本料金について、高圧の場合は別途工事で、低圧の場合は本工事となっています。今回はどちらとなりますでしょうか。 ご指示願います。</p>	<p>高圧受電になりますので、工事取合区分表の通り別途となります。</p>
<p>A-1 土工事 埋戻し盛土が B 種 根切り土の中の良質土と成っています、 根切土置場の設定が不明です、 ご指示願います。</p>	<p>埋戻しは B 種とします。 変更が必要な場合は、現場にて別途協議を行うものとします。</p>
<p>A-2 鉄骨工事 A-4 左官工事 鉄骨工事 耐火材吹付け ロックウール(ゼロアスベスト材) 左官工事 ロックウール吹付 耐火被覆 ロックウール 30 どちらも同一部位施工部位と考えて宜しいでしょうか ご指示願います。</p>	<p>宜しいです。</p>

〔様式第 13 号〕

<p>A-5 A-14 塗装</p> <p>床用防塵塗料の仕様が不明です。どの程度の仕様を見込めば宜しいでしょうか。</p> <p>ご指示願います。</p>	<p>水性アクリル系程度とします。</p>
<p>A-3 タイル</p> <p>リサイクルタイルの使用箇所についてご指示下さい。</p> <p>ご指示願います。</p>	<p>使用箇所に指定はありません。</p> <p>但し、使用する場合は、監督員の承諾を得ることとします。</p>
<p>A-6 A-14 内装</p> <p>壁・天井の不燃材の仕様は 1000 番程度と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>ご指示願います。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>A-60 躯体貫通補強</p> <p>図中リスト躯体貫通補強は RC 部を指し、S 造部分は無いと理解して宜しいでしょうか、</p> <p>ご指示願います。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>S-09 ボーリング柱状図</p> <p>孔内水位が不明です、</p> <p>8.0m より深いと理解して宜しいでしょうか、</p> <p>ご指示願います。</p>	<p>NO.1 位置 7.56m、NO.2 位置 7.78m です。</p>
<p>S-23 S-24 基礎断面リスト</p> <p>図示のスケール 寸法表記に誤りがあると思われます、</p> <p>ご指示願います。</p>	<p>別図参照ください。</p>

〔様式第 13 号〕

<p>仮設現場事務所について、 A 成形鋼板無い 工事区域に現場事務所を計画できない場合は、 若林区役所駐車上の一部を借用する事は、可能でしょうか ご指示願います。</p>	<p>仮囲い内で計画することとします。</p>
<p>工事用 駐車場について、 A 成形鋼板無い 工事区域に工事用駐車場を計画できない場合は、 若林区役所駐車上の一部を借用する事は、可能でしょうか ご指示願います。</p>	<p>仮囲い内で計画することとします。</p>
<p>撤去工事 発生材処分の参考内訳を開示願います。</p>	<p>参考数量は下記の通りです。 アスファルト類 257 t コンクリート類 1358 t</p>
<p>撤去工事 既存樹木は産廃処分と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>再資源化とします。</p>
<p>防水工事 シーリング 数量の参考内訳を開示願います。</p>	<p>参考数量は下記の通りです。 ポリウレタン系 (PU-2) 20X10 635m 変性シリコン系 (MS-2) 10X10 1687m</p>

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。