

平成27年 4月 1日
石積埋立管理事務所

平成26年度 石積第一井戸(深井戸) 自主検査結果

項目	単位	H26.4.23	H26.5.13	H26.6.3	H26.7.23	H26.8.20	H26.9.3	H26.10.1	H26.11.5	H26.12.3	H27.1.21	H27.2.12	H27.3.12
pH	(指標1-14)	6.6	7.3	7.3	7.5	7.8	6.2	7.3	7.1	6.9	7.9	7.5	7.8
NH ₄ ⁺ -N	mg/L	0.02	0.02	0.00	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
NO ₂ ⁺ -N	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
NO ₃ ⁺ -N	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.0	<0.01	<0.01
Cl ⁻	mg/L	9.6	9.4	9.1	9.0	9.0	8.5	9.0	9.0	8.9	8.7	8.4	8.2
導電率	mS/m	20.0	21.5	20.8	20.9	20.5	20.6	21.0	22.5	20.7	21.0	20.9	20.6
Sole-Fe	mg/L				<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.5	<0.5
Sole-Mn	mg/L				<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
T-Fe	mg/L				<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.5	<0.5
T-Mn	mg/L				<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

鉄・マンガンの検査
は7月より実施。