

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市若林消防署六郷出張所庁舎移転改築工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
1. 根伐発生土の土壌汚染調査は調査済みで場外処分可能な土と解釈して宜しいでしょうか。また、必要な場合は別途と解釈して宜しいでしょうか。	1. 根切発生土の土壌汚染調査はおこなっておりません。地盤調査の土質状況から、場外処分可能な土と判断しております。土壌汚染調査が必要となった場合は、別途協議をおこなうものとなります。
2. 既存敷地内には基礎類、配管類等の既設埋設物は無いものと解釈して宜しいでしょうか。また、発見された場合は別途協議の対象と考えて宜しいでしょうか。	2. 既存敷地内に既設埋設物はありません。発見された場合は、別途協議をおこなうものとなります。
3. A-80 L型擁壁(既製品)のGLとの関係含め詳細が不明です。	3. 設計GL-1,300をL型擁壁(既製品)の底盤深さとします。
4. A-83 駐輪場基礎のコンクリート設計基準強度が不明です。	4. FC=24N/mm ² とします。
5. A-83 鉄棒基礎のコンクリート設計基準強度が不明です。	5. FC=24N/mm ² とします。
6. A-84 館名看板のコンクリート設計基準強度が不明です。	6. FC=24N/mm ² とします。
7. A-84 ゴミ置場のコンクリート設計基準強度が不明です。	7. FC=24N/mm ² とします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

